

**RESULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE  
 DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

**MINIHY-TREGUIER**

Délégation Départementale des Côtes d'Armor  
 Département Santé-environnement

Saint Brieuc, le 27 mars 2023

**LTC - EX SDC DES EAUX DE KERNEVEC**

**(0083)**

**Type Code Nom**  
**Prélèvement** 02200225798  
**Installation** UDI 000561 SYNDICAT DE KERNEVEC  
**Point de surveillance** S 0000000986T LIEU DIT LE GUINDY  
**Localisation exacte** GITE EQUESTRE

**Prélevé le :** jeudi 19 janvier 2023 à 11h14

**par :** LABOCEA - MIGUEL REBOURS

**Type visite :** AUDIV

**Motif :** CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - EAUX  
DISTRIBUEES

Mesures in situ :	Résultats	Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Aspect (qualitatif)	0 qualitatif				
Couleur (qualitatif)	0 qualitatif				
Odeur (qualitatif)	0 qualitatif				
Saveur (qualitatif)	0 qualitatif				
<b>CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL</b>					
Température de l'eau	8,8 °C				25,00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
pH	8,2 unité pH			6,50	9,00
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>					
Chlore combiné	0,07 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore libre	<0,05 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0,07 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

ANALYSE PAR : LABOCEA - Site de Ploufragan 2202

(Zoopôle, 7 rue du Sabot BP 54-22440 PLOUFRAGAN Tél : 02 96 01 37 22 Fax 02 96 01 37 50 Responsable : Mme P. RIOU)

Type d'analyse : AUDIV (Code SISE : 00223420)

Dossier : 230118006181011

**Limites de qualité (1)** **Références de qualité (2)**  
**inférieure supérieure inférieure supérieure**

**COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS**

	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Chlorure de vinyl monomère	0,83 µg/L		0,50		

(1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

(2) Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

### **CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement 00225798)**

Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité et conforme aux références de qualité. La présence de chlorure de vinyle monomère a été confirmée à une teneur supérieure à la limite de qualité (fixée pour ce paramètre à 0,5 µg/l) sur cet échantillon d'eau, prélevé dans le cadre de la campagne d'étude menée en vue d'évaluer l'impact des réseaux de distribution en PVC sur la qualité de l'eau du robinet. La mise en œuvre de mesures pour permettre un retour rapide à une situation conforme en ce point du réseau est demandée au responsable du réseau de distribution.